

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

通供电函〔2024〕183号

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司关于 申请南通正海磁材有限公司 110 千伏配套工程 水土保持设施自主验收材料报备的函

南通市水利局：

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司（以下简称：我公司）建设的南通正海磁材有限公司 110 千伏配套工程位于南通市如皋市境内。本工程为新建项目，工程建设内容为（1）扩建 220 kV 兴园变 110kV 出线间隔 1 回：220kV 兴园变为户外布置，变电站现有 2 台主变，主变容量为 $2 \times 180\text{MVA}$ ，现有 110kV 出线间隔 10 回，本项目扩建兴园 220kV 变电站 110kV 正海磁材间隔 1 回，不涉及土建。（2）新建 220kV 兴园变 ~ 110kV 正海磁材站 110kV 线路：1 回，线路路径全长 3.73km，其中①双设单挂段长 2.55km，②单回电缆段长 1.18km。架空线路导线采用 $1 \times \text{JL3/G1A-400/35}$ 钢芯铝绞线导线，电缆线路采用 $\text{ZC-YJLW03-Z-64/110-1} \times 800\text{mm}^2$ 和 $\text{ZC-YJLW03-Z-64/110-1} \times 630\text{mm}^2$ 交联聚乙烯绝缘皱纹铝包聚乙烯稀外护套电力电缆。新建杆塔 10 基。工程于 2023 年 6 月开工，2023 年 10 月完工。工程总投资 1094 万元。

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）等相关法律及文件，2024 年 4 月 24 日，国网江苏省电力有限公司在无锡市主持召开南通正海磁材有限公司 110 千伏配套

工程水土保持设施验收会议。

验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

2024年4月29日，我公司已将南通亚太轻合金110千伏配套工程水土保持设施验收鉴定书在国网江苏省电力有限公司南通供电分公司网站面向社会公开（网址：<http://www.js.sgcc.com.cn/nt/>），并接受社会监督，至今无群众反映问题，现申请报备验收材料，请予审核。

我公司承诺：所有报备材料真实有效，由此引起的一切法律责任由我公司承担。

- 附件：1.水土保持设施验收鉴定书
2.水土保持设施验收报告

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

2024年6月5日

（联系人：冯鹏，联系电话：15851266278）