

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

通供电函〔2025〕101号

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司关于 南通三余 110 千伏变电站改造工程水土保持 设施自主验收材料申请报备的函

南通市水利局：

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司（以下简称：公司）建设的南通三余 110 千伏变电站改造工程位于南通市通州湾江海联动开发示范区三余镇境内。本工程为新建项目，工程建设内容为改造 110 千伏变电站 1 座；新建电缆线路路径长 0.193km。具体包括：①三余 110 千伏变电站改造工程：本期拆除站内西北角生活楼，拆除原 110kV 设备区，新建 1 座 110kV 配电装置楼、2 座消弧线圈基础、电缆沟 80m。新建主变 50+31.5MVA（利旧），新建 110kV 出线 4 回，新建 10kV 出线 16 回；②三余 110kV 变电站进线改造工程：新建电缆线路路径长 0.193km，新建电缆土建长度 0.178km，采用电缆拉管和电缆沟井敷设。工程于 2023 年 9 月开工，2025 年 1 月完工。工程总投资 4476 万元。

根据《生产建设项目水土保持方案管理办法》（水利部令第 53 号）等相关法律及文件，2025 年 3 月 26 日，国网江苏省电力有限公司在镇江市主持召开南通三余 110 千伏变电站改造工程水土保持

设施验收会议。

验收组认为：该项目实施过程中落实了水土保持方案及批复文件要求，完成了水土流失预防和治理任务，水土流失防治指标达到水土保持方案确定的目标值，符合水土保持设施验收的条件，同意该项目水土保持设施通过验收。

2025年4月1日，公司已将南通三余110千伏变电站改造工程水土保持设施验收鉴定书在国网江苏省电力有限公司南通供电分公司网站面向社会公开（网址：http://www.js.sgcc.com.cn/html/ntgdgs/co12930/2025-04/08/20250408090443046948775_1.html），并接受社会监督，至今无群众反映问题，现申请报备验收材料，请予审核。

公司承诺：所有报备材料真实有效，由此引起的一切法律责任由公司承担。

附件：1.水土保持设施验收鉴定书

2.水土保持设施验收报告

国网江苏省电力有限公司南通供电分公司

2025年6月6日

（联系人：冯鹏，联系电话：15851266278）